

		Sida Nr		
		Handläggare		
		Projekt Nr		
		Datum		
		Rev. Datum		
Kod	<p>Rekonditioneringsutrustning för köldbärare, lika REFLEX typ Servitec Magcontrol/60, avgasutrustning integrerad med expansionskärl, kontrollerad spädvattenmatning, tryckhållning, styrenhet för förinställda värden och kontroll</p> <p>Tryckklass: NT6</p> <p>Högsta drifttemperatur: 70°C</p> <p>Lägsta drifttemperatur: 4°C</p> <p>Arbetsområde / Systemtryck: Högst 45 bar</p> <p>Eldata: 220 V 6 Amp</p> <p>Manöverspänning internt: 12 V likström</p> <p>Expansionssystem för kylsystemet bestående av:</p> <p>Expansionskärl förtryckt 0,5 bar 200 l</p> <p>Avstängningsventil DN-25</p> <p>Avtappningsventil DN-15</p> <p>Samlingsrör med</p> <p>Säkerhetsventil DN25 med öppningstryck 6,0 bar</p> <p>Manometer DN10 graderad 0,6 bar</p> <p>Kontrollmanometerventil DN10</p> <p>Avluftare DN10</p> <p>Dräneringen till golvbrunnen i undercentralen från säkerhetsventilen och avluftaren</p>	Mängd	Enhet	Rev

